WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:
- **informacja o numerach wewnętrznych** — **61 854-48-00**
- **WPWIS** — **61 852-99-18**
- **fax** — **61 852-50-03**
- **e-mail WPWIS** — **sekretariat@wssepoznan.pl**
- **e-PUAP** — **/wssepoznan/SkrytkaESP**
- **Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego** — **61 227-60-04**, **61 227-60-07**
- **e-mail** — **nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl**

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO: 000207899
www.wsse-poznan.pl

DN-NS.9011.648.2021

Poznań, 27.05.2021r.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Wpłynęło dnia 28. 05. 2021
Nr 11284 Zał. .....
Przekazano ... p. Mocniak

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 78 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy i Miasta w Stawiszynie z dnia 12.05.2021r., znak RiOŚ.6220.3.2.2021, przekazanego według właściwości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w piśmie z dnia 18.05.2021r., znak ON-NS.9011.3.34.2021,

wyrażam opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie napowietrznych wprowadzeń linii 110 kV do stacji energetycznej 110/15 kV Zbiersk", zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 197, 196, 195/1, 194/5, 193, 192/1, 191, 190, 147 obręb 0013 Zbiersk-Cukrownia oraz 233/9, 233/8, 232/2, 232/1, 231, 230/1, 228/2, 227/2, 227/1, 226/1, 221, 164. 163, 161 obręb 0014 Zbiersk Kolonia, gmina Stawiszyn nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Stawiszynie pismem z dnia 12.05.2021r., znak RiOŚ.6220.3.2.2021, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, który zgodnie z właściwością przekazał sprawę do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem znak ON-NS.9011.3.34.2021, z dnia 18.05.2021r. w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono między innymi:

odpisane cyfrowo
przez Hanna
Jurek; Z-ca WPWIS
Date: 2021.05.27
10:34:20 CEST

kopię wniosku Inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia z kwietnia 2021r. wykonaną przez Pracownię Projektową Enspro Sp. z o.o. oraz inne niezbędne dokumenty.

Burmistrz Gminy i Miasta w Stawiszynie zakwalifikował ww. inwestycję zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 6 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Inwestycja polegać będzie na budowie dwóch odcinków sieci elektroenergetycznej powstałych w wyniku rozcięcia istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Kalisz Północ – Konin Południe i wprowadzeniu ich do SE Zbiersk. Projektowane odcinki sieci elektroenergetycznej planuje się wykonać w rozwiązaniu napowietrznym poprzez posadowienie do czterech slupów energetycznych 110 kV w tym dwa z nich w osi istniejącej linii – wstępnie po dwa na każde wprowadzenia oraz wprowadzenie za ich pośrednictwem linii do projektowanej SE Zbiersk. Rozcięcie linii 110 kV Kalisz Północ – Konin Południe i wprowadzenie jej w dwóch odcinkach do SE Zbiersk, stworzy dwa odrębne odcinki wprowadzeń linii napowietrznej w relacjach Zbiersk – Kalisz Północ o długości do 560 m oraz Zbiersk – Konin Południe o długości do 480 m. W ramach zadania zdemontowany zostanie istniejący odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Kalisz Północ – Konin Południe wraz z istniejącym słupem 110 kV. Dla linii napowietrznej jednotorowej 110 kV wyznaczono szerokość pasa oddziaływania, który wynosić będzie 22 m, po 11 m od osi linii. Granice maksymalnego obszaru oddziaływania inwestycji linii wyznaczają jednocześnie zasięg obszaru, na który może oddziaływać przedsięwzięcie i na których mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Planowane wprowadzenia zlokalizowane będą na terenie użytkowanym rolniczo oraz przemysłowo (tereny kolejowe) i sąsiadują od północnej strony z utwardzoną drogą gminną. Planowana linia elektroenergetyczna będzie oddalona od obecnej zabudowy mieszkaniowej o co najmniej 28 m w odległości poziomej.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448),

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
- przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów do powietrza,
- planowane zamierzenie będzie stanowiło obiekt bez stałej obsługi. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zatem wiązać się z powstawaniem ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zatem orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:
1. Burmistrz Gminy i Miasta w Stawiszynie
   ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (ePUAP).

Do wiadomości:
1. Zawiadomienie stron w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),
2. P. Łukasz Grzelak – pełnomocnik,
3. a/a.

Z.G.