

**Odpowiedzi na pytania dotyczące -zapytania ofertowego
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30 000 euro**

**Dotyczy zamówienia ogłoszonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 17 marca 2016 roku z
późniejszą zmianą z 21 marca 2016 roku**

Nr BIR 7011.4.2016

Gmina i Miasto w Stawiszynie informuje , że w związku z zapytaniem ofertowym wpłynęło pismo od zainteresowanej firmy o następującej treści

Pytanie 1

Gdzie jest do wglądu projekt robót geologicznych?

Pytanie 2

Czy dopuszczalne jest wykonanie odwiertu metodą okrężnie –udarową z końcówką średnicą 457 mm?

Pytanie 3

Złożenie i otwarcie ofert jest 28 marca- przypada to na poniedziałek Wielkanocny, czy termin ulegnie zmianie?

Wobec powyższego Gmina i miasto informuje, że :

Ad. 1

Projekt oraz komplet dokumentów jest do wglądu u Inwestora oraz jako załącznik do zmiany ogłoszenia z dnia 21 marca 2016 roku

Ad. 2

Inwestor dopuszcza wykonanie odwiertu systemem okrężnie udarowym z końcówką średnicą 457 mm

Ad 3

Inwestor w dniu 21 marca 2016 roku dokonał zmiany w ogłoszeniu z 17 marca 2016 roku. W punkcie VI ogłoszenia zmieniono termin składania ofert i otwarcia na 29 marzec 2016 roku, godziny złożenia i otwarcia ofert bez zmian.

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

mgr Grzegorz Kaczmarek
Zastępca Burmistrza