



Burmistrz Stawiszyna

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

PFiZP 271.1.2019

05 luty 2019 r.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn – ul. Konińska – Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz.: 318, 236 obręb Stawiszyn; 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn; 35/1, 314/1 obręb Petryki**

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 r. z późn zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W konstrukcji peronów jest podbudowa z kruszywa łamanego gr 20cm, warstwy kruszywa łamanego gr 20 cm nie ma natomiast w dziale plac manewrowy, zjazdu, perony autobusowe. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający umieszcza korektę kosztorysu oraz korektę przedmiaru robót.

Pytanie 2

Na przekroju normalnym F-F- rys 3.2 jest zaznaczone poszerzenie, jednak w dziale 7 kosztorysu „Poszerzenia konstrukcji nawierzchni” brak jest warstwy ścieralnej z masy gr 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna dla poszerzenia konstrukcji nawierzchni została uwzględniona w dziale jezdni o nawierzchni asfaltowej.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.02.2019r. do godz. 10:00.

**Z upoważnienia:
Zastępca Burmistrza
/-/ Grzegorz Kaczmarek**