



**Burmistrz Stawiszyna**  
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn  
tel. (62) 75 28 079  
fax. (62) 75 28 097  
sekretariat@stawiszyn.pl

PFiZP 271.1.2019

04 luty 2019 r.

### **Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn – ul. Konińska – Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz.: 318, 236 obręb Stawiszyn; 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn; 35/1, 314/1 obręb Petryki**

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 r. z późn zm.) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

SST D-05.03.23a nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podaje wymagania dla w/w wg nieaktualnych przepisów. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1338.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dostosowuje wymagania dla betonowych kostek brukowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1338.

#### **Pytanie 2**

Ad kosztorys ofertowy poz. nr 28. W pozycji tej jest grubość 3 cm, jak również na przekrojach normalnych, natomiast w opisie technicznym w punkcie 4.4 jest wiążąca gr 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odpowiedź:

Grubość warstwy wiążącej wynosi 3cm.

#### **Pytanie 3**

Ad kosztorys ofertowy poz. nr 65-67. Ze względu na brak informacji o wielkości znaków i typie, w celu prawidłowej wyceny prosimy o zamieszczenie projektu org. ruchu.

#### Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu zostanie udostępniony wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych. Do wyceny należy przyjąć znaki o wielkości średniej oraz folie drugiej generacji.

#### **Pytanie 4**

Ad kosztorys ofertowy poz. nr 59. Prosimy o zamieszczenie rysunku poręczy U 11a.

#### Odpowiedź:

Należy wykonać barierkę U-11a zgodnie z załączonym rysunkiem. Rys. 1

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

**Z upoważnienia:  
Zastępca Burmistrza  
/-/ Grzegorz Kaczmarek**