
LEGENDA
1 Kocioł olejowy kondensacyjny 87,3 kW z regulatorami i osprzętem
2 Podgrzewacz cwu 500 dm3
3 Mieszacz ogrzewania z siłownikiem, DN20, kvs=6.30 m3/h
4 Pompa obiegowa STRATOS 25/1-8
5 Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 EPURO
6 Mieszacz ogrzewania z siłownikiem, DN 15 , Kv= 2,5m3/h
7 Pompa obiegowa STRATOS 25/1-8
8 Naczynie wzbiorcze przeponowe V=100 dm3
9 Zawór antyskażeniowy BA DN 20
10 Neutralizator skroplin
11 Zawór odcinający systemu alarmowego DN 50 „MAG
12 Rozdzielacz obiegów grzewczych DN 80,
13 Zestaw do uzupełniania złodu kotła FILLCONTROL REFLEX
14 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN25
15 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN40
16 Pompa obiegowa STAR Z-20/7 Q=150W, 230V
17 Zbiorniki oleju opałowego 4x 1500 dm3
18 Filtr oleju opałowego
19 Złączka do napełniania zbiorników oleju
20 Odpowietrznik instalacji oleju
CENTRALE+ KUCHNIA 31235 W
H=36,0 kPa
1,759 m³/h
2x DN 32
4,00
DN25
2x DN 32
H=44,5 kPa
2,157 m³/h
26726 W
CO
4,00
DN25
WW
DN 40
DN 20
DN 32
DN 32
DN 40
DN 20
ZB
DN 40
DN 20
DN 20
3,08
DN25
DN 80
DN 80
DN 20
4,00
DN25
DN 20
DN 20
DN50
DN50
PVC ø 40
olejowy
kocioł kondens.
87,3kW
2x ø 12 Cu
zbiorniki
oleju opałowego
4 x 1500 dm3
DN40
DN50
Stacja uzdatniania wody
AQUASET 500 EPURO
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku publicznego przedszkola oraz budowa drogi publicznej, sieci kanalizacji sanit. wraz z włączeniem do istniejącej przepompowni, sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą obręb Miasto-Stawiszyn, działki nr: 93/16, 93/17, 93/18, 93/19, 93/20 93/21, 93/22, 93/23, 94/1, 95/1
Tytuł rysunku:
Schemat kotłowni
Data: 05.2018 r.
Nr rysunku: S/04
Projektował : mgr inż. Tadeusz Ogorzałek | instalacyjno-inżynieryjna | UAN8346/II/54/88
Sprawdził : mgr inż. Krzysztof Tubisz | instalacyjno-inżynieryjna | GAN484/8346/II/33/82
Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis