ściana żelbetowa monolityczna po obwodzie tarasu
szerokość 0,2m, zbrojenie kotwione w zbrojeniu ław
fund., kontynuacja ścian fundamentowych, beton B-15

konstrukcja ścianki kotwiona w ławie żelbetowej

konstrukcja ścianki kotwiona w ławie żelbetowej

ściana żelbetowa
zbrojenie kotwione w ławie żelb.

OZNACZENIA:

poz. 2, ława fundamentowa pod ścianę zewnętrzną obciążoną strogem, beton B-15, stal A-I szerokość 0,7m, wysokość 0,5m zbrojenie: 4 o 16, strzemiona o 6 co 25cm zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

poz. 3, ława fundamentowa pod ścianę zewnętrzną nienośną beton B-15, stal A-I, szerokość 0,6m, wysokość 0,5m zbrojenie: żebro 4 o 16, strzemiona o 6 co 25cm, zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

poz. 4, ława fundamentowa pod ścianę wewnętrzną nośną beton B-15, stal A-I, szerokość 0,8m, wysokość 0,5m zbrojenie: żebro 4 o 16, strzemiona o 6 co 25cm, zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

poz. 5, ława fundamentowa pod ścianę wewnętrzną nienośną gr. 24cm oraz wg oznaczeń na rzucie fundamentów beton B-15, stal A-I, szerokość 0,4m, wysokość 0,4m zbrojenie: żebro 4 o 16, strzemiona o 6 co 25cm, ścianka gr.12cm na parterze - murowana na ścianie fundament. z bloczków gr.24cm.

ława fundamentowa pod ściankę wewnętrzną grubości 12cm, 4cm: beton B-15, stal A-I szerokość 0,3m, wysokość 0,3m zbrojenie: żebro 4 o 12, strzemiona o 6 co 25cm

rdzeń żelbetowy 24cm x 24cm

w miejscu rdzeni w ławie dodatkowe

zbrojenie o 16 co 16cm dwukierunkowo

rdzeń żelbetowy 24 x 24cm, beton B-15, stal A-I zbrojenie 4 o 16, strzemiona o 6 co 25cm, zbrojenie kotwione w zbrojeniu ław

komin systemowy 36cm x 56cm

pustaki wentylacyjne 20cm x 24cm

pustaki wentylacyjne 36cm x 24cm

pustaki wentylacyjne 52cm x 24cm

pod kominy systemowe fundament: beton B-15, stal A-I wysokość 0,3m, odsadzka min.10cm, zbrojenie: o 12 co 12cm dwukierunkowo

pod montowane urządzenia fundamenty zgodne z wymaganymi parametrami

OSTATECZNE WYMIARY określane na miejscu inwestycji
Wszystkie opracowania projektowe rozpatrywane łącznie

Nazwa i adres obiektu budowlanego: **Budowa budynku publicznego przedszkola obręb Miasto-Sławszyn, działki numer 93/17, 93/18, 93/19, 93/20**

Tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW

Skala 1:100

Data: 05.2018 r.

Nr rysunku:

Projektant: mgr inż. arch. Anna Pleśniska

Projektant konstrukcji: mgr inż. Mieczysław Kosiak

architektoniczna

konstrukcyjno-budowlana

GP. 7342/5/94
PT-83861/7/85

GP. 2507/346/I/53/91

Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis