



Burmistrz Stawiszyna

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. (62) 75 28 079

fax. (62) 75 28 097

sekretariat@stawiszyn.pl

PFiZP 271.4.2020

Stawiszyn 28.04.2020r

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś**

Trzecia- etap I”

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Nawiązując do przetargu na Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś

Trzecia. W szczegółach konstrukcyjnych nie ma podanych danych dotyczących

ławy pod krawężniki. Mogłbym prosić o informację na ten temat?

Odpowiedź:

Ławę pod krawężnik należy wykonać z betonu C8/10 zgodnie z katalogiem powtarzalnych elementów drogowych.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Kaczmarek